

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Gerätebaureihe	LUMI-Rückkühlssystem												
Geräteart	Rückkühler												
Hersteller	Michelbach GmbH, Lupinenstr. 7, 90513 Zirndorf, Deutschland												
Prüfdatum /-ort	25.02.2010, Fa. Sovello AG, Sonnenallee 14-18, 06766 Thalheim, Deutschland												
Prüfkriterien	Hygienerelevante Anforderungen folgender Regelwerke: <table><thead><tr><th>Allgemeine Raumluftechnik</th><th>Krankenhausbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022, Blatt 1 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/></td><td>DIN 1946-4 (12/2008) <input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>SWKI VA104-01 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/></td><td>SWKI 99-3 (03/2004) <input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>VDI 3803 (02/2010) <input checked="" type="checkbox"/></td><td>ÖNORM H 6020 (02/2007) <input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021 (09/2003) <input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>DIN EN 13779 (09/2007) <input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich	VDI 6022, Blatt 1 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/>	DIN 1946-4 (12/2008) <input checked="" type="checkbox"/>	SWKI VA104-01 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/>	SWKI 99-3 (03/2004) <input checked="" type="checkbox"/>	VDI 3803 (02/2010) <input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6020 (02/2007) <input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6021 (09/2003) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN EN 13779 (09/2007) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich												
VDI 6022, Blatt 1 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/>	DIN 1946-4 (12/2008) <input checked="" type="checkbox"/>												
SWKI VA104-01 (04/2006) <input checked="" type="checkbox"/>	SWKI 99-3 (03/2004) <input checked="" type="checkbox"/>												
VDI 3803 (02/2010) <input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6020 (02/2007) <input checked="" type="checkbox"/>												
ÖNORM H 6021 (09/2003) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
DIN EN 13779 (09/2007) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												
Prüfergebnis	Die Hygiene-Konformität wird <table><tr><td><input type="checkbox"/> nicht</td><td><input checked="" type="checkbox"/> mit Auflagen</td><td><input type="checkbox"/> bestätigt</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> ohne Auflagen</td><td></td><td></td></tr></table>	<input type="checkbox"/> nicht	<input checked="" type="checkbox"/> mit Auflagen	<input type="checkbox"/> bestätigt	<input type="checkbox"/> ohne Auflagen								
<input type="checkbox"/> nicht	<input checked="" type="checkbox"/> mit Auflagen	<input type="checkbox"/> bestätigt											
<input type="checkbox"/> ohne Auflagen													
Gültigkeitszeitraum	3 Jahre: 02.2010 - 02.2013												
Registriernummer	HKP/D/023-2b/8/MB/0210/0213/MZ												



Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 15.03.2010, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerelevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.